

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CRNE GORE
CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
81000 Podgorica, Džona Džeksona bb
tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me



Šifra uzorka:



OV0031/02

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Redni broj protokola 0031

Veza Ugovor

Vlasnik uzorka OTPADNE VODE DOO BUDVA

Naručilac ispitivanja OTPADNE VODE DOO BUDVA

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU

Naziv uzorka Otpadna voda

Pakovanje ambalaža po standardima

Ukupna količina Jedinica mjere

Datum proizvodnje

Rok upotrebe

PODACI O UZORKOVANJU

Datum 10.02.2021

Mjesto otpadna voda iz PPOV- izlaz Budva

Uzorkovao Ratko Vujisić-Ovlašćena lica iz IJZCG-Ugovor

Metode uzorkovanja

REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

Red. broj	Parametri ispitivanja	Jedinica mjere	Nađena vrijednost	Maksimalno dopuštena koncentracija	Metoda
1	Temperatura na terenu - otpadna voda	°C	13.8		SRPS H.Z1.106:1970
2	Temperatura na terenu - vazduh	°C	15		SRPS H.Z1.106:1970
3	Temperatura transporta uzorka	°C	4.5		SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE

Datum prijema 10.02.2021

Ispitivanje završeno 22.02.2021

Mišljenje*: Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja dostavljeni uzorak u pogledu ispitivanih parametara ODGOVARA uslovima člana. 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl.list CG br. 2/17).

Šef Odsjeka za životnu sredinu sa
laboratorijom toksikološko, dr med.

Ivana Joksimović
Higijena
213959 dr Ivana Joksimović, spec. Higijene



Načelnik odjeljenja za higijenu, životnu
sredinu i zdravlje, dr med.

Enisa Kujundžić
Higijena
213959 dr Enisa Kujundžić, spec. Higijene

Prilog:


1. REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02




IZJAVA

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni
2. Izvještaj se ne smije umnožavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje
3. Zabranjeno je isticanje imena »Institut za javno zdravlje« u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta

*Van obima akreditacije

Oznaka: CZE-V-02



	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU <i>Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju</i> <i>Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljišta i radioaktivnosti</i>	
REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02		Šifra uzorka:  OV0031/02

Naziv uzorka	Otpadna voda
Vrsta analize	
Datum prijema uzorka	10.02.2021 16:17
Datum završetka analize	19.02.2021 13:27
Metode uzorkovanja	
Metode ispitivanja	SRPS-Serbian standard P-Voda za piće; Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti; Beograd, 1990. EPA-Environmental Protection Agency ISO-International Organization for Standardization

FIZIČKA, FIZIČKO-HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA

Red. broj	Parametri ispitivanja	Jedinica mjere	Nađena vrijednost	Maksimalno dopuštena koncentracija	Metoda
Hemijski parametri					
1	Ukupne suspendovane materije	mg/l	12.2	35	P-IV-9
2	HPK	mgO ₂ /l	14.0	125	EPA 410.4
3	Ukupni azot	mg/l	3.4	15	SRPSRPS EN 12260:2008*
Fizičko-hemijski parametri					
4	BPK5	mgO ₂ /l	<1.0	25	SRPS EN 1899-2:2009
Anjoni i katjoni					
5	Ukupni fosfor	mg/l	1.012	2	ISO 11885:2007

MIŠLJENJE: *

Na osnovu ispitivanih parametara i stručnog razmatranja ispitivani uzorak ODGOVARA uslovima člana 18, Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl. list CG br. 002/17).

Šef laboratorije

Dina Perić

MSc Đina Perić



Za Načelnik odjeljenja

Dina Perić

MSc Đina Perić

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

* Van obima akreditacije