


Društvo sa ograničenom odgovornošću  
**"Otpadne vode"**  
 Broj 536  
 Budva, 27.05. 2021 g.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE  
 CRNE GORE  
 CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU  
 81000 Podgorica, Džona Džeksona bb  
 tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me



Šifra uzorka:  
  
**OV0096/02**

Redni broj protokola 0096  
 Veza Ugovor  
 Vlasnik uzorka OTPADNE VODE DOO BUDVA  
 Naručilac ispitivanja OTPADNE VODE DOO BUDVA  
 Uvoznik/zastupnik \_\_\_\_\_

**PODACI O MATERIJALU - UZORKU**

Naziv uzorka Otpadna voda  
 Pakovanje ambalaža po standardima

Ukupna količina \_\_\_\_\_ Jedinica mjere \_\_\_\_\_  
 Datum proizvodnje \_\_\_\_\_ Rok upotrebe \_\_\_\_\_

**PODACI O UZORKOVANJU**

Datum 11.05.2021  
 Mjesto otpadna voda iz PPOV Budva Budva GPS: 42.2929 18.8652  
 Uzorkovao Ratko Vujisić-Ovlašćena lica iz IJZCG-Ugovor  
 Metode uzorkovanja International Organization for Standardization

**REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA**

Red. broj	Parametri ispitivanja	Jedinica mjere	Nađena vrijednost	Maksimalno dopuštena:	
				koncentracija	Metoda
1	Temperatura na terenu - otpadna voda	°C	15.5		SRPS H.Z1.106:1970
2	Temperatura na terenu - vazduh	°C	23		SRPS H.Z1.106:1970
3	Temperatura transporta uzorka	°C	4.5		SRPS H.Z1.106:1970

**VRSTA ANALIZE**

Datum prijema 11.05.2021 Ispitivanje završeno 20.05.2021

Mišljenje\*: Rezultati laboratorijskih ispitivanja dostavljenog uzorka dati su u prilogu i čine sastavni dio ovog izvještaja

Šef Odsjeka za životnu sredinu sa laboratorijem za buku  
 dr. med.  
 higijena  
 C-1434

213959 dr Ivana Joksimović, spec. Higijene



Načelnik odjeljenja za higijenu, životnu sredinu i zdravlje  
 dr. med.  
 higijena  
 C-1459

dr Enisa Kujundžić, spec. Higijene

Prilog:  
 I. REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02

- IZJAVA**
- Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni
  - Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u izvještaju, osim za podatke dobijene od korisnika
  - Izvještaj se ne smije umnožavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore
  - Zabranjeno je isticanje imena »Institut za javno zdravlje Crne Gore« u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta
  - Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primjenjuje se pravilo odlučivanja koje je opisano u Uputstvu o usaglašenosti sa aspekta pravila odlučivanja (UP-PO).
- \*Van obima akreditacije

Oznaka: CZE-V-02



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE  
CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU  
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljišta i radioaktivnosti

1/2



Šifra uzorka:



OV0096/02

REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02

Naziv uzorka **Otpadna voda**  
Vrsta analize  
Datum prijema uzorka 11.05.2021 18:16  
Datum završetka analize 19.05.2021 09:55  
Metode uzorkovanja International Organization for Standardization

**FIZIČKA, FIZIČKO-HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA**

Red. broj	Parametri ispitivanja	Jedinica mjere	Nađena vrijednost	Maksimalno dopuštena koncentracija	Metoda
<b>Hemijski parametri</b>					
1	Ukupne suspendovane materije	mg/l	18.8 ± 1.3	35	P-IV-9
2	HPK	mgO <sub>2</sub> /l	8.0 ± 1	125	EPA 410.4
3	Ukupni azot	mg/l	<1.0	15	SRPSRPS EN 12260:2008*
<b>Fizičko-hemijski parametri</b>					
4	BPK5	mgO <sub>2</sub> /l	7.0 ± 2	25	SRPS EN 1899-2:2009
<b>Sadržaj metala</b>					
5	Ukupni fosfor	mg/l	0.337 ± 0.023	2	ISO 11885:2007

**Izjava usaglašenosti**

Na osnovu ispitivanih parametara i stručnog razmatranja ispitivani uzorak JE USAGLAŠEN sa uslovima člana 18, Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl. list CG br. 002/17).

Šef laboratorije

MSc Dina Perić



Za Načelnik odjeljenja

MSc Dina Perić

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.  
Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primjenjuje se pravilo odlučivanja koje je opisano u Uputstvu o usaglašenosti sa aspekta pravila odlučivanja (UP-PO).

\* Van obima akreditacije