

Mesečni izveštaj za PPOV: Budva

mesec: oktobar 2023

(strana br.2)

kod za vreme:
suvo=1; mraz=2; kiša=3; oluja=4; topljenje snega=5; sneg=6; infiltracija=7.

datum	dan	linija 1 aeracioni bazen 1										linija 1 aeracioni bazen 2									
		ph-vrednost	temperatura	suvi ostatak u aktivnom mulju	volumen mulja	indeks mulja	O2-koncentracija min.	O2-koncentracija max.	mikroekopska silka	gubik zarenjem	ph-vrednost	temperatura	suvi ostatak u aktivnom mulju	volumen mulja	indeks mulja	O2-koncentracija min.	O2-koncentracija max.	mikroekopska silka	gubik zarenjem		
		1	°C	g/l	ml/l	ml/g	mg/l	mg/l	%		10	°C	g/l	ml/l	ml/g	mg/l	mg/l	%	17	18	
01.10.23	TTT					0,47	0,87								0,54	0,94					
02.10.23	TTT			3,49	1,600	459,1	0,43	0,92					3,49	1,600	459,1	0,54	0,91				
03.10.23	TTT					0,46	0,91								0,53	0,89					
04.10.23	TTT			3,60	1,700	472,7	0,40	0,60					3,60	1,700	472,7	0,49	0,70				
05.10.23	TTT			3,59	1,750	487,5	0,37	1,31					3,59	1,750	487,5	0,45	0,64				
06.10.23	TTT					0,37	0,54								0,43	0,61					
07.10.23	TTT					0,35	1,97								0,42	0,62					
08.10.23	TTT					0,40	0,55								0,40	0,59					
09.10.23	TTT			3,71	1,800	485,6	0,40	0,59					3,71	1,800	485,6	0,40	0,63				
10.10.23	TTT					0,37	0,55								0,37	0,58					
11.10.23	TTT					0,36	0,54								0,35	0,53					
12.10.23	TTT					0,37	0,51								0,32	0,54					
13.10.23	TTT					0,36	0,81								0,37	0,56					
14.10.23	TTT					0,35	1,64								0,38	0,58					
15.10.23	TTT					0,36	0,61								0,32	0,53					
16.10.23	TTT					0,34	0,50								0,30	0,46					
17.10.23	TTT			4,12	2,250	545,7	0,34	0,44	trend-				4,12	2,250	545,7	0,30	0,39	trend-			
18.10.23	TTT					0,34	0,59								0,31	0,53					
19.10.23	TTT			3,72	1,700	456,5	0,48	0,66					3,72	1,700	456,5	0,43	0,55				
20.10.23	TTT			3,34	1,800	538,8	0,49	1,02					3,34	1,800	538,8	0,47	0,87				
21.10.23	TTT					0,41	1,12								0,40	1,06					
22.10.23	TTT					0,35	0,97								0,31	0,91					
23.10.23	TTT			3,11	1,350	434,2	0,35	0,67	trend-				3,11	1,350	434,2	0,31	0,63	trend-			
24.10.23	TTT					0,36	1,23								0,40	0,61					
25.10.23	TTT					0,34	1,16								0,37	0,80					
26.10.23	TTT			2,69	1,250	464,0	0,52	1,04					2,69	1,250	464,0	0,44	1,10				
27.10.23	TTT					0,48	1,00								0,36	1,24					
28.10.23	TTT					0,54	1,07								0,59	1,00					
29.10.23	TTT					0,47	1,03								0,57	0,93					
30.10.23	TTT			3,43	1,250	364,4	0,35	0,91					3,43	1,250	364,4	0,40	0,87				
31.10.23	TTT					0,42	0,84								0,54	0,88					

prosek 3,48

470,9

0,34 min 1,97 max

prosek 3,48

470,9

0,30 min 1,24 max

Mesečni izveštaj za PPOV: Budva

mesec: **oktobar 2023**

(strana br.3)

suvo=1; mraz=2; kiša=3; oluja=4; topljenje snega=5; sneg=6; infiltracija=7.

datum	dan	linija 2 aeracioni bazen 1										linija 2 aeracioni bazen 2									
		ph-vrednost	temperatura	suvi ostatak u aktivnom mulju	volumen mulja	indeks mulja	O ₂ -koncentracija min.	O ₂ -koncentracija max.	mikroskopska slika	gubtak žarenjem	ph-vrednost	temperatura	suvi ostatak u aktivnom mulju	volumen mulja	indeks mulja	O ₂ -koncentracija min.	O ₂ -koncentracija max.	mikroskopska slika	gubtak žarenjem		
		1	°C	g/l	ml/l	ml/g	mg/l	mg/l	%		10	°C	g/l	ml/l	ml/g	mg/l	mg/l	%			
01.10.23	TTT						0,46	1,19								0,43	0,61				
02.10.23	TTT			4,02	1,800	447,6	0,50	1,14					4,02	1800	447,6	0,42	0,60				
03.10.23	TTT						0,37	1,12								0,30	0,64				
04.10.23	TTT			4,26	2,100	493,2	0,42	1,17					2,26	2100	930,0	0,31	0,84				
05.10.23	TTT			4,17	2,150	516,1	0,45	1,09					4,17	2150	516,1	0,41	0,81				
06.10.23	TTT						0,55	1,16								0,50	0,69				
07.10.23	TTT						0,43	1,15								0,52	0,86				
08.10.23	TTT						0,49	1,15								0,54	0,89				
09.10.23	TTT			4,31			0,37	10,41					4,31			0,35	0,90				
10.10.23	TTT						0,28	1,69								0,33	0,70				
11.10.23	TTT						0,19	0,50								0,38	0,69				
12.10.23	TTT						0,19	0,49								0,39	0,90				
13.10.23	TTT						0,26	0,50								0,39	0,70				
14.10.23	TTT						0,28	0,49								0,36	0,69				
15.10.23	TTT						0,20	0,49								0,37	0,66				
16.10.23	TTT						0,27	0,50								0,32	0,90				
17.10.23	TTT						0,44	0,57					3,99	2350	589,1	0,44	0,84	trend-			
18.10.23	TTT						0,28	0,59								0,32	0,75				
19.10.23	TTT						0,38	0,52					3,96	1850	467,2	0,33	0,52				
20.10.23	TTT						0,36	0,44					3,67	1950	531,9	0,45	0,84				
21.10.23	TTT						0,37	0,47								0,32	0,96				
22.10.23	TTT						0,23	0,47								0,33	0,78				
23.10.23	TTT						0,23	0,49					3,02	1300	431,0	0,27	6,02	trend-			
24.10.23	TTT						0,25	0,50								0,55	2,27				
25.10.23	TTT						0,39	0,45								0,32	0,59				
26.10.23	TTT						0,30	0,47								0,24	0,38				
27.10.23	TTT						0,39	0,43								0,32	0,34				
28.10.23	TTT						0,26	0,49								0,22	0,39				
29.10.23	TTT						0,22	0,51								0,21	0,41				
30.10.23	TTT						0,20	0,53								0,20	0,43				
31.10.23	TTT						0,41	0,51								0,34	0,41				

prosek 4,19 485,6 0,19 10,41

min max

prosek 3,67 559,0 0,20 6,02

min max

Mesečni izveštaj za PPOV: Budva

meseć: oktobar 23

kod za vreme:

suvo=1; mraz=2; kiša=3; oluja=4; topljenje snega=5; sneg=6; infiltracija=7.

(strana br.4)

datum	dan	izlazna voda																mulj								električna energija		komentari				
		24h uzorak																količina voda mulja	suvi ostatak viška mulja	količina isalo/enog mulja	suvi ostatak isalo/enog mulja	liter presa 1 (JFF 10.1)	liter presa 2 (JFF 10.2)	suvi ostatak presa 1	suvi ostatak presa 2	pridobena količina mulja	potrošnja					
		izlazna voda	pH - prosečna vrednost	temperatura	stabilizovane materije	vodljiva odušina	BPKS	APK	NH4 - N	NO3 - N	NO2 - N	N ukupni	TN	P ukupni	Suspendovane materije	24h - uzorak	m³												g/l	m³	g/l	m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27							
01.10.23	TTT	13,231	8,10	24,3															0,7	2,8				9,084								
02.10.23	TTT	12,932	8,12	24,2		1,0	23,2	0,07	1,18	0,02	3,25	3,25	1,35	5	232,1			11,7	139,1	135,4				9,385								
03.10.23	TTT	12,207	8,10	24,3		1,0	24,9	0,06	1,23	0,02	3,39	3,39	1,56	4	253,2				0,7	2,8	24,2			8,680								
04.10.23	TTT	12,304	8,10	24,5		1,0	21,5	0,10	1,20	0,03	2,83	2,83	1,91	4	0,5				0,7	2,8				8,963								
05.10.23	TTT	12,323	8,12	24,6		1,0	19,4	0,07	0,93	0,02	2,84	2,84	1,60	2	0,1				0,7	2,8				9,795								
06.10.23	TTT	12,552	8,14	24,7		3,0	19,7	0,07	1,60	0,03	3,34	3,34	1,57	4	0,0				137,4	130,0			28,0	10,105								
07.10.23	TTT	12,404	8,14	24,6											0,0				0,7	2,8				9,875								
08.10.23	TTT	12,178	8,13	24,5											360,5				0,7	2,8				9,826								
09.10.23	TTT	12,489	8,12	24,4	150	5,0	26,9	0,09	1,61	0,04	3,65	3,65	1,96	9	0,9				0,7	2,8				8,396								
10.10.23	TTT	13,678	7,37	24,3		1,0	25,0	0,16	1,11	0,05	3,69	3,69	2,33	9	347,5				99,1	105,1			28,0	7,715								
11.10.23	TTT	13,408	6,88	24,3											326,7				65,1	64,6			28,0	7,553								
12.10.23	TTT	13,325	6,88	24,1											395,8				65,2	61,3				7,505								
13.10.23	TTT	12,566	6,90	24,0											2,4				0,7	2,8				7,158								
14.10.23	TTT	11,775	6,91	24,0											1,1				0,7	2,8				6,966								
15.10.23	TTT	12,122	6,90	24,0											0,7				0,7	2,8				7,017								
16.10.23	TTT	14,724	6,89	23,4											184,0				170,0	163,5			28,0	6,082								
17.10.23	TTT	10,863	6,97	22,7											357,7				0,7	2,8	26,5			5,522								
18.10.23	TTT	11,808	7,01	22,4		4,0	71,9	3,50	1,37	0,16	9,72	9,72	5,13	77	217,7				100,3	85,8			28,0	6,182								
19.10.23	TTT	11,649	6,96	22,6		10,0	38,1	3,50	1,33	0,18	9,35	9,35	2,99	18	353,9			14,3	50,9	46,5			28,0	6,538								
20.10.23	TTT	13,309	6,97	23,0		14,0	115,0	1,58	1,49	0,18	10,20	10,20	3,75	218	0,4				54,2	50,1				7,316								
21.10.23	TTT	22,651	6,91	23,2											2,5				0,7	2,8			28,0	6,705								
22.10.23	TTT	21,965	6,87	22,2											313,0				0,7	2,8				4,275								
23.10.23	TTT	15,534	6,91	22,1		10,0	34,0	2,46	1,20	0,12	5,16	5,16	2,09	17	274,0			14,5	100,2	93,7	24,6			4,447								
24.10.23	TTT	13,520	6,97	22,2		40,0	123,0	3,50	1,89	0,22	23,90	23,90	6,78	175	86,4				0,7	2,8				4,427								
25.10.23	TTT	21,647	6,91	22,5		17,0	38,4	7,27	1,75	0,27	11,30	11,30	2,38	45	1,5				43,8	43,1			28,0	6,056								
26.10.23	TTT	17,669	6,88	22,3											98				71,9	96,2	37,3				5,475							
27.10.23	TTT	15,069	6,90	22,4											195,4				59,2	47,1	31,1		28,0	5,055								
28.10.23	TTT	13,876	6,89	22,5															0,7	2,8					4,635							
29.10.23	TTT	14,050	6,88	22,6											250,4				0,7	2,8					4,904							
30.10.23	TTT	12,754	6,94	22,4		105									300,4	14,2			39,6	42,1					4,515							
31.10.23	TTT	12,370	7,00	22,3															0,7	2,8					4,746							
suma		432,953	broj prekoračenih limita														1	0					3	13	suma	4,684	0	1,208	1,212	252	214,803	
		prosek														8,3	44,7	1,72	1,38	0,10	7,12	7,12	2,72					prosek	14,23	13,5	28,72	

